



제2019-054769-02-1 호

안 전 인 증 서

(주)레존텍

경기도 안양시 동안구 벌말로 72-9

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

_____ **품 목** _____

불꽃감지기(Flame Detector)

_____ **형식·모델(용량·등급) / 인증번호** _____

RFD-5X(Ex d IIC T6/T5) / 19-KA2BO-1001X

_____ **인 증 기 준** _____

고용노동부고시 제2019-15호

_____ **인 증 조 건** _____

1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 안양시 동안구 벌말로 72-9'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·제품개요: 당 제품은 알루미늄 합금으로 제조된 내압방폭구조 불꽃감지기임.

·제품정격: 24 Vdc

·사용주위온도: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65\text{ }^{\circ}\text{C}$ (T6), $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +75\text{ }^{\circ}\text{C}$ (T5)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

·화염접합면의 치수는 제조자에게 문의할 것.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·사용자 매뉴얼 참조

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2019 년 12 월 20 일

한국산업기술시험원장

